

ООО "Северо-Задонский водоканал"
301790, Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная д.15а

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ от 14.01.2023г.
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

на заявление от:

1.ЗАКАЗЧИК

Администрация МО Г.Донской

2.ОБЪЕКТ

мкр. Северо-Задонск, ул. Калинина в районе д.1а

к.н.71:26:060115:425

3.ОБЪЕМ СТОКОВ : по нормативу

4.ВОДООТВЕДЕНИЕ осуществить: в уличную канализационную сеть

5.Диаметр в точке подключения $D = 150$ мм, материал труб - керамика

6. Составить проект на водоотведение объекта и согласовать его с ООО "Северо-Задонский водоканал"

7. Земляные работы проводить согласно ордера, выданного Управлением ЖХК администрации муниципального образования г. Донской

8.Засыпку уложенных труб проводить после осмотра их представителем ООО "Северо-Задонский водоканал". После окончания строительства абонент обязан встать на учет в абонентский отдел ООО "Северо-Задонский водоканал", в противном случае, подключение к городским сетям считается самовольным.

9.Согласно правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ абонент не имеет права передавать субабонентам право пользования находящихся в его ведении сетей,устройств и сооружений, присоединенных к центральным системам водоснабжения и канализации , без согласия ООО "Сезеро-Задонский водоканал".

10. От точки подключения до стены здания канализационная сеть обслуживается самим абонентом

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АБОНЕНТА

Соблюдать уклон канализационной сети от дома в сорону коллектора.

МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ: СКК-1

См. прилагаемую схему

ПРИМЕЧАНИЕ:

Срок действия технических условий 2 года

Инженер ПТО,



Пинтюхина Г.Н.