

ООО "Северо-Задонский водоканал"
301790, Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул.Школьная, д. 15а

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № от 22.11.2022г.
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

на заявление от:

1.ЗАКАЗЧИК

Администрация МО г. Донской

2.ОБЪЕКТ

мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская

с к. н. 71:26:000000: 11299

- 3.Диаметр в точке подключения Д = 225 мм, материал труб - ПНД
4. Составить проект объекта и согласовать его с ООО "Северо-Задонский водоканал"

5. Земляные работы проводить согласно ордера, выданного Управлением ЖХК администрации муниципального образования г. Донской
6.Засыпку уложенных труб проводить после осмотра их представителем ООО "Северо-Задонский водоканал". После окончания строительства абонент обязан встать на учет в абонентский отдел ООО "Северо-Задонский водоканал", в противном случае, подключение к городским сетям считается самовольным.
7.Согласно правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ абонент не имеет права передавать субабонентам право пользования находящихся в его ведении сетей,устройств и сооружений, присоединенных к центральным системам водоснабжения и канализации , без согласия ООО "Северо-Задонский водоканал".
8. От точки подключения до стены здания водопроводная сеть обслуживается самим абонентом

9. На месте врезки установить колодец согласно прилагаемой схеме

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АБОНЕНТА

Подключение к центральному водопроводу производит ООО "Северо-Задонский водоканал" с письменного согласия собственников водовода.


МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ: ВК1 и ВК2

См. прилагаемую схему

ПРИМЕЧАНИЕ:

Срок действия технических условий 2 года

Инженер ПТО



Пинтюхина Г.Н.