

Кому:

Администрация
Муниципального
Образования
Город Донской

№61 А от 15.12.2022г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение 4-х этажных многоквартирных жилых дома,
расположенного по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр .
Новоугольный ,ул. Комсомольская Стр. номер дома 1
к сети водоотведения

Субъект: Тульская область, г. Донской, ул. Комсомольская

капитального строительства: Многоквартирный жилой дом

Основание для выдачи
технических условий: заявление № 9 от 15.12.2022г.

Объем водоотведения: 12,96 м³/сут. по запросу заявителя

Точка присоединения к сетям
водоснабжения: существующий канализационный колодец

Глубина заложения грубы в
точке подключения: 2м

В целях обеспечения водоотведения объекта капитального строительства необходимо:

1. Место врезки в существующую сеть водоотведения указано на выкопировке – в т. В (существующий канализационный колодец)
2. Прокладку участка канализационного выпуска осуществить трубами ПНД диаметром 110мм.
3. Лимит водоотведения – 0.2 м³/сут.
4. Заключить с ООО «Канализационные сети» договор на транспортировку сточных вод.

Прочие условия:

5. Работы по подключению к сети водоотведения должны производиться организациями, имеющими тариф на эту услугу, в соответствии с действующими СНиП, нормами проектирования.
6. После окончания работ по подключению к канализационной сети совместно с представителями ООО «Канализационные сети» составить акт о соответствии врезки выданным техническим условиям.
7. Срок действия технических условий - 3 (два) года со дня выдачи.

Директор ООО «Канализационные сети»

Начальник участка:



Косинов Д.Е