

19.01.2024

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
Р.В. Щербаков
« » 2024г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации МО г.Донской
С. Г. Кулик
« » 2024г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
подачи сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах
на выходе и входе в котельных ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

Температура наружного воздуха	Температура в подающем трубопроводе отопительной системы на выходе из котельных	Температура в обратном трубопроводе отопительной системы на входе в котельные
+8	37	32
+7	38	33
+6	41	34
+5	43	35
+4	44	37
+3	45	37
+2	47	38
+1	47	39
0	49	40
-1	50	41
-2	52	42
-3	53	42
-4	54	43
-5	56	44
-6	57	45
-7	59	47
-8	60	48
-9	62	49
-10	63	50
-11	65	51
-12	67	52
-13	68	53
-14	70	54
-15	72	55
-16	75	57
-17	77	58
-18	79	59
-19	80	60
-20	82	61
-21	83	63
-22	85	64
-23	87	65
-24	89	66
-25	91	68
-26	93	69
-27	95	70

Начальник Донского производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

Согласовано:
Косагачков Л. В.
Меркусов Д. Ю.

В.С. Паршин